

Typgodkännandebevis

4669/86

med beslut om tillverkningskontroll enligt 8 kap. 22 och 23 §§ Plan- och Bygglagen (2010:900), PBL

Dörr typ S6-G

Innehavare

JELD-WEN Sverige AB, Box 148, 571 03 Forserum

Organisationsnummer: 556043-2337

Tel: 0380-297 00, Fax: 0380 297 11

Hemsida: www.swedoor.se

Produkt

Dörr typ S6-G, enkeldörr av trä med eller utan postinlägg, max B×H 11×21M, EI 30/R_w 35dB.

Dörren tillverkas i varianterna G och GT.

Avsedd användning

Brandcellsskiljande och ljudisolerande dörr i byggnader.

Handelsnamn

Typ S6-G

Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 2 och 5 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Brandteknisk klass EI 30	5:231
Luftljudsisolering klass R _w 35dB (enligt SS 25267:2004)	7

Tillhörande handlingar

Monteringsanvisning Karmsammansättning/karmonter, daterad 2014-05

MONTERINGSANVISNING FÖR STÅLKARM, daterad Mars 2013

MONTERINGSANVISNING FÖR MINIKARM, daterad Mars 2013

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollavtal: 210-97-0388, Kontrollorgan: SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Vid byggherrens kontroll på byggplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta bevis.


Tillverkare

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställen:

JELD-WEN Sverige AB, Åstorp fabrikskod = 1
JELD-WEN Sverige AB, Forserum fabrikskod = 7

Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av skylt på varje levererad dörr enligt ritning S6-G 01 och omfattar:

Innehavare/Tillverkningsställe	t ex JELD-WEN 1*
Boverkets inregistrerade varumärke	
Certifieringsorgan och ackrediteringsnummer	SP Certifiering 1002
Produktens typbeteckning	TYP S6-G
Typgodkännandets nummer	4669/86
Brandteknisk/ljudteknisk klass	EI 30, R' _w 35dB
Tillverkningsdatum	år och vecka*
Kontrollorgan	SP

* På dörrbladets kortsida placeras en etikett med uppgift om tillverkarens namn, fabrikskod, tillverkningsår och –vecka samt variantbeteckning.

Bedömningsunderlag

Rapporter P007442, P007444, P303862A, 99R13244, 8413,288, 98F34091A, 91F30622, 00F34951C, 99F34512, 99F34428A och P603325A från SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, F8564 och F4700 från Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut (DBI) samt 103050.56 från SINTEF NBL.

Ritningar enligt "Ritningsförteckning för dörr typ S6-G" daterad 2015-08-21.

Kommentarer

Monteringsanvisning ska medfölja varje dörr som levereras.

Postinlägg förutsätts godkänt i lägst brandteknisk klass EI 30 och luftljudsisolering klass R'_w 35dB.

Detta bevis ersätter tidigare bevis med samma nummer daterat 2010-02-02, med giltighetstid t.o.m. 2015-02-01.



Giltighetstid

Godkännandet gäller t.o.m. 2020-08-21.

Detta typgodkännande upphör att gälla när egenskaper som ingår i detta bevis skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Certifiering

Johan Åkesson

Annika Hermodsson

